

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogpn.norilsk@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 180/1/1-15
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 95 «Снежинка»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение решения о проведении выездной плановой проверки главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору С.В. Печурина от «24» сентября 2021 года, № 180, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 04 ”	октября	20 21	г. с	10	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжит.	2ч. 00 мин.
“ 11 ”	октября	20 21	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин.	Продолжит.	1ч. 00 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Беляковой Е.Д.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

здания и помещений МБДОУ «ДС № 95 «Снежинка» по адресу: г. Норильск, ул. Строительная, 1 Е.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с И.О. заведующего МБДОУ «ДС № 95 «Снежинка» Устименко Т.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
180/1/1	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносится информация о проверке средств индивидуальной защиты.	п. 30 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.12.2021

180/1/2	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся информация о проверке очистки вентиляционных камер и фильтров воздуховодов.	<p>п. 43 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	01.12.2021
180/1/3	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся информация о проверке внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения.	<p>п. 48 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	01.12.2021
180/1/4	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.	<p>п. 54 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	01.12.2021
180/1/5	В журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не вносятся информация о учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	<p>п. 50 Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	01.12.2021
180/1/6	Под лестничным маршем в п. № 63 (согласно тех. паспорту) осуществляется хранение вещей.	<p>п. 16 п/п «к» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>На объектах защиты запрещается: хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы</p>	01.12.2021
180/1/7	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 16 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	<p>п. 26 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	01.12.2021
180/1/8	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 6 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	<p>п. 26 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»</p> <p>Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p>	01.12.2021

180/1/9	На 1 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 46 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.12.2021
180/1/10	На 1 этаже в п. № 26 (согласно тех. паспорту) эксплуатируется светильник без рассеивателя		01.12.2021
180/1/11	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 6 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.12.2021
180/1/12	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 9 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.12.2021
180/1/13	На 2 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 18 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.12.2021
180/1/14	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 25 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.12.2021
180/1/15	На 3 этаже запор на двери эвакуационного выхода из п. № 43 (согласно тех. паспорту) не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 п/п «ж» Постановления Правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.12.2021

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Постановление правительства от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по пожарному надзору
Белякова Е.Д.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«11» октября 2021г.

(подпись)
М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:
И.О. Заведующего МБДОУ «ДС № 95 «Снежинка»
Устименко Т.Г.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«11» октября 2021г.